



Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Vsebina

<b>1 Kratek opis aparata.....</b>	<b>3</b>	<b>7 Oprema.....</b>	<b>35</b>
1.1 Obseg dobave.....	3	7.1 Varnostna ključavnica.....	35
1.2 Pregled aparata in opreme.....	3	7.2 Senzorji.....	36
1.3 Posebna oprema.....	3	7.3 Vmesniki.....	36
1.4 Področje uporabe naprave.....	3	<b>8 Vzdrževanje.....</b>	<b>36</b>
1.5 Emisije hrupa aparata.....	4	8.1 Načrt vzdrževanja.....	36
1.6 Skladnost.....	4	8.2 Odtajanje naprave.....	37
1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4	8.3 Čiščenje aparata.....	38
<b>2 Splošni varnostni napotki.....</b>	<b>4</b>	<b>9 Pomoč strankam.....</b>	<b>39</b>
<b>3 Način delovanja zaslona Touch.....</b>	<b>6</b>	9.1 Tehnični podatki.....	39
3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov.....	6	9.2 Tehnične napake.....	39
3.2 Meniji.....	6	9.3 Servisna služba.....	40
3.3 Način spanja.....	6	9.4 Tipska ploščica.....	40
<b>4 Zagon.....</b>	<b>7</b>	<b>10 Prenehanje obratovanja.....</b>	<b>40</b>
4.1 Pogoji za postavitev.....	7	11.1 Aparat pripravite za odstranitev.....	40
4.2 Mere naprave.....	8	11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata.....	40
4.3 Transportiranje aparata.....	8	<b>12 Dodatne informacije.....</b>	<b>41</b>
4.4 Razpakiranje naprave.....	8	<b>13 Kratka navodila za vsakodnevno uporabo.....</b>	<b>43</b>
4.5 Odstranjevanje transportnega varovala.....	8		
4.6 Montaža ročaja vrat.....	9		
4.7 Montaža varovala pred prevrnitvijo.....	9		
4.8 Postavitev naprave.....	9		
4.9 Poravnavanje naprave.....	10		
4.10 Postavitev več naprav.....	10		
4.11 Po postavitvi.....	10		
4.12 Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	10		
4.13 Zamenjava tečajev vrat.....	10		
4.14 Izravnava vrat.....	18		
4.15 Priklučitev naprave.....	18		
4.16 Vklop naprave (pri zagon).....	19		
<b>5 Skladiščenje.....</b>	<b>19</b>		
5.1 Nasveti za shranjevanje.....	19		
<b>6 Upravljanje.....</b>	<b>19</b>		
6.1 Elementi za upravljanje in prikaz.....	19		
6.1.1 Prikaz stanja.....	20		
6.1.2 Prikazni simboli.....	20		
6.1.3 Zvočni signali.....	20		
6.2 Funkcije naprave.....	20		
6.2.1 Napotki za funkcije naprave.....	20		
6.2.2 Vklop in izklop naprave .....	20		
6.2.3 Temperatura .....	21		
6.2.4 Snemanje temperature .....	21		
6.2.5 Osvetlitev * .....	22		
6.2.6 Zaščita dostopa do nastavitevnega menija .....	22		
6.2.7 Kode za dostop.....	23		
6.2.8 Opominik za interval vzdrževanja .....	24		
6.2.9 Jezik .....	24		
6.2.10 Temperaturna enota .....	24		
6.2.11 Svetlost zaslona .....	25		
6.2.12 Alarm Sound.....	25		
6.2.13 Key Sound.....	25		
6.2.14 Povezava WLAN .....	26		
6.2.15 Povezava LAN .....	27		
6.2.16 Podatki o napravi .....	28		
6.2.17 Obratovalne ure .....	28		
6.2.18 Programska oprema .....	28		
6.2.19 Odtajanje .....	28		
6.2.20 Umerjanje senzorja .....	29		
6.2.21 Alarm za temperaturo .....	29		
6.2.22 Alarm na vratih .....	30		
6.2.23 Svetlobni alarm * .....	31		
6.2.24 Simulacija alarmov .....	31		
6.2.25 Posredovanje alarmov .....	32		
6.2.26 Demonstracijski način .....	32		
6.2.27 Ponastavitev na tovarniške nastavitev .....	33		
6.3 Sporočila.....	33		
6.3.1 Opozorila.....	33		
6.3.2 Opomniki.....	35		

Simbol	Obrazložitev
	<b>Preberite navodila</b> Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.


	<b>Dodatne informacije na voljo na spletu</b> Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: 
---	---

Fig. Simbolična slika

	<b>Preverjanje naprave</b> Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	<b>Odstopanja</b> Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	<b>Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja</b> Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	<b>Videoposnetki</b> Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske apаратe Liebherr-Hausgeräte.

Ta navodila za uporabo veljajo za:

- SRFvg 3501
- SRFvg 3511
- SRFvg 4001
- SRFvg 4011
- SRFvg 5501
- SRFvg 5511

## 1 Kratek opis aparata

### 1.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

Pošiljka se sestavljeni iz naslednjih delov:

- Samostojecí aparát
- Oprema \*
- Montažní material \*
- Navodila za uporabu
- Servisna brošura
- Certifikat kakovosti \*
- Omrežni kabel
- Komplet za pritrdirjevanje na steno

### 1.2 Pregled aparata in opreme

SRFvg 3501

SRFvg 4001

SRFvg 5501

SRFvg 3511

SRFvg 4011

SRFvg 5511




Fig. 1 Simbolična slika

- (1) Tipska ploščica
- (2) Prekrivne rešetke
- (3) Nastavljene nožice
- (4) Notranja osvetlitev \*

- (5) Ključavnica
- (6) Upravljalni elementi in prikaz temperature
- (7) Senzor varnostnega termostata
- (8) Odtekanje kondenzata




Fig. 2 Simbolična slika zadnje strani

#### Oprema

- (1) Vmesnik LAN/WLAN \*
- (2) Brezpotencialni izhod za alarm
- (3) Pomožni elementi za prenašanje

### 1.3 Posebna oprema

#### Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

V napravo je mogoče vgraditi modul SmartModule.

Pri tem gre za vmesnik za WLAN/LAN, ki omogoča vzpostavitev povezave med napravo in zunanjim dokumentacijskim in alarmnim sistemom, kot je npr. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela (glejte 6.2.14 Povezava WLAN).

#### Dodatno opremljanje s predali

Če hladilne/zamrzovalne naprave Liebherr dodatno opremite s predali, ki so namenjeni za skladiščenje temperaturno občutljivih materialov, npr. zdravila in hlajeno blago, ki jih je treba hladiti in morajo izpolnjevati določene zahteve standardov, je potrebna kvalifikacija za temperaturo. Dodatno opremljanje hladilnih/zamrzovalnih naprav Liebherr s predali lahko povzroči uničenje skladiščenega blaga ali poškodbe na skladiščenem blagu. Zaradi tega lahko dodatno opremljanje izvede samo pooblaščeni ponudnik storitev proizvajalca hladilne/zamrzovalne naprave.

### 1.4 Področje uporabe naprave

#### Predvidena uporaba

Ta laboratorijski hladilnik je namenjen za profesionalno skladiščenje izdelkov pri temperaturah med 3 °C in 16 °C.

Tipični izdelki za skladiščenje so raziskovalna poskusna zdravila, reagenti, laboratorijski inventar itd.

Pri skladiščenju temperaturno občutljivih snovi ali izdelkov je treba uporabiti neodvisen alarmni sistem, ki izvaja stalen nadzor. Ta alarmni sistem mora biti nastavljen tako, da lahko pristojna oseba takoj registrira vsako

# Splošni varnostni napotki

alarmno stanje, da se lahko izvede ustrezne ukrepe.

## Predvidljiva napačna uporaba

Naprave ne uporabljajte za te namene:

- Shranjevanje in hlajenje:
  - kemično nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi
  - krvi, plazme ali drugih telesnih tekočin za namene infuzije, uporabe ali dodajanja v človeško telo.
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih.
- Uporaba na prostem ali v vlažnih območjih in območjih, izpostavljenih vodnim curkom.
- Uporaba v domačem okolju, pri čemer v takih okoljih ni mogoče zagotoviti ustrezne zaščite radijskih sprejemnikov.\*

Nepredvidena uporaba aparata lahko privede do poškodb ali uničenja shranjenih živil.

## Klimatski razredi

Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.




Fig. 3 Tipska ploščica

(X) Ta klimatski razred navaja, pri katerih temperaturah okolice lahko naprava varno deluje.

Klimatski razred (X)	Najv. temperatura prostora	Najv. rel. zračna vлага
7	35 °C	75 %

## Nasvet

Najnižja dovoljena temperatura prostora na mestu postavite je 10 °C.

Pri mejnih pogojih se lahko na steklenih vratih in stranicah začne nabirati kondenzat.

## 1.5 Emisije hrupa aparata

Z A vrednotena raven emisije zvočnega hrupa med delovanjem naprave je nižja od 70 dB(A) (reč. moč emisije 1 pW).

## 1.6 Skladnost

Tesnenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava ustreza zadavnim varnostnim predpisom.

Izjava EU o skladnosti	
Naslov:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Opisani izdelek je skladen s predpisi naslednjih evropskih direktiv in uredb:	
(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: <a href="http://www.liebherr.com">www.liebherr.com</a>	

## 1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2 Splošni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko kadar koli znova preberete.

Če aparat izročite naslednjemu imetniku, mu izročite tudi navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

### Nevarnosti za uporabnika:

- To napravo lahko uporablajo samo strokovnjaki in laboratorijsko osebje, ki so bili usposobljeni za ta namen, in poznavajo vse varnostne ukrepe za delo v laboratoriju. Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, te naprave ne smejo zagnati oziroma je uporabljati.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.
- Ko želite napravo izklopiti iz električnega omrežja, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.
- V primeru napake izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte omrežnega priključnega voda. Naprave ne uporabljajte s poškodovano napeljavjo.
- **OPOZORILO:** Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) ne smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

- **OPOZORILO:** Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradnem ohišju niso blokirane.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi za to izšolani strokovnjaki.
- Napravo montirajte, priključite in odvrzite le v skladu z navodili.

## **Nevarnost požara:**

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
  - **OPOZORILO:** Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
  - V notranjosti aparata ne uporabljajte virov vžiga.
  - **OPOZORILO:** V notranjosti hladilnika ne uporabljajte električnih naprav, ki jih proizvajalec ni priporočil.
  - Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve naprave. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov.
- V bližini naprave ne hranite oz. postavljajte bencina ali drugih vnetljivih plinov in tekočin.
- V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odptim ognjem držite proč od aparata, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite trdno zaprte. Morebitno uhajajoč alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.

## **Nevarnost padca ali prevrnitve:**

- **OPOZORILO:** Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti naprave, je treba aparat pritrdati skladno z navodili.
- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stopnico in se nanje ne naslanjajte.

## **Nevarnost omrzlin, občutka odrevenelosti in bolečin:**

- Preprečujte daljši stik kože z mrzlo površino ali ohlajena/zamrznjena živila ali poskrbite

za ustrezne zaščitne ukrepe, npr. nosite rokavice.

## **Nevarnost telesnih in materialnih poškodb:**

- **OPOZORILO:** Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporablajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- **OPOZORILO:** Nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara! Pod pokrovom se nahajajo deli, ki so pod napetostjo. LED notranjo osvetlitev lahko zamenja ali popravlja samo servisna služba ali za to šolano strokovno osebje.\*
- **OBVESTILO:** Naprava lahko obratuje le z originalno dodatno opremo proizvajalca ali opremo drugih ponudnikov, ki jo je odobril proizvajalec. Uporabnik prevzema tveganje pri uporabi neoriginalne dodatne opreme.

## **Nevarnost stiska:**

- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tečajev. Lahko ukleščite prste.

## **Usposobljenost strokovnega osebja:**

Napravo lahko namestijo, preskušajo, vzdržujejo in zaganjajo samo strokovnjaki, ki se spoznajo na montažo, zagon in uporabo naprave. Strokovnjaki so tiste osebe, ki zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter poznavanja zadevnih standardov lahko razsodijo o delih, ki so jim bila zaupana, ter taka dela izvajajo. Strokovnjaki morajo izmeti izobrazbo, usposabljanje in pravico za delo na stroju.


## **Simboli na aparatu:**



Simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: **Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti.** Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.



**OPOZORILO:** Nevarnost požara/vnetljivi materiali. Simbol se nahaja na kompresorju in označuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.



Simbol boste našli na hrbtni strani naprave na območju alarmnega releja in ponazarja na to nevarnost: **Električni udar!** Tudi če je prekinjeno električno napajanje naprave, je v napravi lahko še vedno prisotna napetost. Nalepke ne odstranite.

# Način delovanja zaslona Touch



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani naprave. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

## Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih:

	<b>NEVAR-NOST</b>	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	<b>OPOZO-RILO</b>	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	<b>POZOR</b>	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	<b>OBVE-STILO</b>	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	<b>Nasvet</b>	Označuje uporabne napotke in namige.

## 3 Način delovanja zaslona Touch

Napravo upravljate z zaslonom Touch. Z zaslonom Touch (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

### 3.1 Krmarenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja različne simbole za krmarenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

Simbol	Opis
	<b>Pritisnite navigacijsko puščico naprej:</b> V meniju se pomaknete za en korak naprej.
	<b>Pritisnite navigacijsko puščico nazaj:</b> V meniju se pomaknete za en korak nazaj.
	<b>Pritisnite navigacijsko puščico nazaj za 3 sekunde:</b> V glavnem meniju ali iz nastavitevnega menija preklopite nazaj na prikaz stanja.
	<b>Navigacijsko puščico pritisnite večkrat zapored:</b> V meniju se pomaknete do želene funkcije.

Simbol	Opis
	<b>Pritisnite simbol za potrditev:</b> Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Odprite podmeni.
	<b>Pritisnite simbol za potrditev v povezavi s simbolom za premik nazaj:</b> Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	<b>Puščica z uro:</b> Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	<b>Puščica z navedbo ure:</b> Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	<b>Odprite simbol »nastavitevni meni«:</b> Premaknete se do nastavitevnega menija in odprite nastavitevni meni. Če je potrebno: V nastavitevnom meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 3.2.1 Odprite nastavitevni meni)
	<b>Odprite simbol »napredni meni«:</b> Premaknete se do naprednega menija in odrite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 3.2.2 Odrite napredni meni )
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Odrite vrata in jih znova zaprite	Če odprete vrata in jih takoj zopet zaprete, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

*Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.*

### 3.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije.

Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajde v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitevnega menija in naprednega menija.
Nastavitevni meni	Nastavitevni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. (glejte 3.2.1 Odrite nastavitevni meni)

Meni	Opis
HCM Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo <b>151</b> . (glejte 3.2.2 Odprite napredni meni )

### 3.2.1 Odprite nastavitev meni




Fig. 4 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavitev meni je odprt.
- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

### 3.2.2 Odprite napredni meni




Fig. 5 Dostop s številčno kodo **151**

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Napredni meni je odprt.
- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

### 3.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

#### 3.3.1 Izhod iz načina spanja

- Pritisnite katero koli tipko za krmiljenje.
- ▷ Način spanja se konča.

## 4 Zagon

### 4.1 Pogoji za postavitev



#### OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!  
Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

#### 4.1.1 Mesto postavitve



#### OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!  
Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Optimalni kraj za postavitev je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanjih strani aparata nastaja kondenzat.  
Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru!
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m<sup>3</sup>. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitev morajo biti vodoravna in ravna.
- Mesto postavitev mora imeti zadostno nosilnost za težo naprave, vključno z največjo dovoljeno napoljenostjo.  
(glejte 9.1 Tehnični podatki)
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

#### 4.1.2 Električni priključek




#### OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitev!  
Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtni strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtič ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

## 4.2 Mere naprave



	SRFvg 3501/3511	SRFvg 4001/4011
A	1684 mm	1884 mm
B	597 mm	597 mm
C	664 mm	664 mm
D	1203 mm	1203 mm
E	23 mm	23 mm
F	1241 mm	1241 mm

	SRFvg 5501/5511
A	1684 mm
B	747 mm
C	779 mm
D	1468 mm
E	23 mm
F	1506 mm

A = višina naprave vključno z nogami/kolesci

B = širina naprave brez ročaja [globina ročaja = 45 mm]

C = globina naprave brez ročaja [globina ročaja = 45 mm]

D = globina naprave pri odprtih vratih

E = višina tečajev

F = globina naprave s štrlico ročaja in varovalom pred prevrnitvijo

## 4.3 Transportiranje aparata



### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!\*

Pri transportu na višini več kot 1500 m se steklene police na vratih lahko razbijajo. Drobci so ostri in lahko povzročijo težke poškodbe.

► Poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe.



### OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve naprave!

► Pazite na neravnna tla in rampe pri transportu naprave.

#### Pri transportu naprave upoštevajte:

- Aparat transportirajte stoje.
- Aparat naj transportirata dve osebi.

#### Pri prvem zagonu:

- Transportirajte zapakirano napravo.
- Izpraznite napravo.
- Zavarujte vrata pred neželenim odpiranjem.

## 4.4 Razpakiranje naprave

► Preverite, ali sta naprava in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja. Naprave ne priključite na napajalno napetost.

► Odstranite ves embalažni material z zadnje strani ali stranskih sten naprave, ki bi onemogočal pravilno namestitve oz. prezračevanje in odzračevanje naprave.

## 4.5 Odstranjevanje transportnega varovala




Fig. 6

► Transportno varovalo povlecite navzgor.

► Osnovno držalo ostane na napravi.

## 4.6 Montaža ročaja vrat




Fig. 7

- ▶ Iz paketa vzemite ročaj in ga privijte na vrata s priloženimi vijaki Fig. 7 (1).
- ▶ Namestite pokrov Fig. 7 (2).

## 4.7 Montaža varovala pred prevrnitvijo

Orodje



Fig. 8



### OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in poškodb aparata zaradi prevrnitve naprave!

Smrtna nevarnost in materialne poškodbe naprave. Če iz aparata izvlečete do konca napolnjene predale, se lahko naprava prevrne.

- ▶ Preden zaženete napravo: Varovalo pred prevračanjem montirajte skladno z navodili.

Napravo zavarujte pred prevrnitvijo.




Fig. 9

Varovalo pred prevračanjem je priloženo napravi. Sestavljen je iz dveh držal, dveh varnostnih kavlev in štirih samoreznih vijakov (4 x 14).




Fig. 10

- ▶ Držali Fig. 10 (1) montirajte na napravo s samoreznimi vijaki.
- ▶ Napravo z vgrajenima držalom potisnite ob steno.




Fig. 11

- ▶ Na stezni narišite oznake Fig. 11 (1).
- ▶ Odstranite napravo.




Fig. 12

Glede na stanje stene (les, beton) uporabite primeren pritrdirilni material (npr. Vložki) in zadostno število pritrdirilnih točk .

- ▶ Pritrdite varnostna kavla.

## 4.8 Postavitev naprave



### POZOR

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb!

- ▶ Pri postavitevi naprave naj sodelujeta dve osebi.



### POZOR

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb!

- ▶ Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko pride do telesnih poškodb zaradi razbitega stekla.
- ▶ Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejevalo za vrata, npr. iz filca.
- ▶ Vse zahtevane komponente (npr. omrežni kabel) priključite na hrbtni strani naprave in jih speljite vstran.

### Nasvet

Kabli se lahko prelomijo ali poškodujejo!

- ▶ Pazite, da kabla med potiskanjem ne stisnete.




Fig. 13

- Napravo potisnite ob steno tako, da se držali zaskočita v varnostna kavla.
- Naprava je zavarovana pred prevrnitvijo.
- Lahko se sname zaradi zloženih varnostnih kavlev.

## 4.9 Poravnavanje naprave

### OBVESTILO

Deformacija ohišja naprave in vrata se ne zaprejo.

- Napravo poravnajte vodoravno in navpično.
- Neravnine na tleh izravnajte z nastavitenimi nožicami.



### OPOZORILO

Nepravilna nastavitev višine nastavitvene noge!

Hujše telesne poškodbe ali celo smrt. Zaradi napačne nastavitevi višine se lahko sprosti spodnji del nastavitvene noge in naprava se lahko prevrne.

- Nastavitvene noge ne izvlecite prekomerno.




Fig. 14

#### Dvignite napravo:

- Nastavitveno nogo obračajte v smeri urinega kazalca.

#### Spustite napravo:

- Nastavitveno nogo obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca.

## 4.10 Postavitev več naprav

### OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzirane vode med stranskimi stenami!

- Naprave ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika.
- Zagotovite razdaljo 3 cm med napravami.
- Več naprav postavite drugo ob drugo le pri temperaturah do 35 °C in 65 % zračne vlage.
- Pri visoki zračni vlagi povečajte razdaljo med napravami.




Fig. 15 Postavitev Side-by-Side

### Nasvet

Komplet Side-by-Side je na voljo kot dodatna oprema pri servisni službi Liebherr. (glejte 9.3 Servisna služba)

## 4.11 Po postavitvi

- Odstranite zaščitne folije. \*
- Očistite napravo. (glejte 8.3 Čiščenje aparata)
- Po potrebi: dezinficirajte aparat.
- Shranite račun in ob servisnih storitvah pripravite podatke o aparatu in trgovcu.

## 4.12 Odstranjevanje embalaže v odpadke



### OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena\*
- Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

## 4.13 Zamenjava tečajev vrat

### Orodje



### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

- Pustite, da tečaj vrat zamenjajo samo strokovno osebje.

**OPOZORILO**

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi velike teže vrat!

- ▶ Predelave se lotite le, če lahko dvignite 25 kg.
- ▶ Izvedite predelavo samo če sta na voljo dve osebi.


**OBVESTILO**

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.


- ▶ Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

- ▶ Odprite vrata.




*Fig. 16*

- ▶ Spnite sprednje pokrove Fig. 16 (1) in jih odstranite proti strani.
- ▶ Zgornji pokrov Fig. 16 (2) snemite v smeri navzgor.




*Fig. 17*

- ▶ Snemite in odstranite srednji pokrov.



*Fig. 18*

- ▶ Vtič Fig. 18 (1) odstranite s tiskanega vezja.



*Fig. 19*

- ▶ Vtič Fig. 19 (1) ponovno povežite s tiskanim vezjem.




Fig. 20

- Odvijte zapiralni zatič Fig. 20 (1).
- Z majhnim izvijačem sprostite pokrov Fig. 20 (2) in ga odstranite.




Fig. 21

- Vtič odstranite iz držala vtiča.




Fig. 22 Položaj vgradnje držala vtiča je lahko obrnjen za 180°.

- Odpnite držalo vtiča.




Fig. 23

- Držalo vtiča Fig. 23 (1) pritrdite na nasprotno stran.




Fig. 24

- Ključavnico in pokrov prenesite na nasprotno stran.
- ali-




Fig. 25

- Ključavnico in pokrov prenesite na nasprotno stran.

## OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.




Fig. 26

- ▶ Odvijte kotnik tečaja vrat Fig. 26 (1).
- ▶ Vrata s kotnikom tečaja Fig. 26 (2) dvignite za približno 200 mm navzgor in jih snemite.
- ▶ Vrata previdno odložite na mehko podlago.




Fig. 27

- ▶ Previdno izvlecite kabel.




Fig. 28

- ▶ Izvlecite kotnik tečajev vrat.




Fig. 29

- ▶ Pušo tečaja Fig. 29 (1) snemite s prsti.
- ▶ S ploščatim izvijačem previdno dvignite krovni čep Fig. 29 (2) in ga izvlecite.




Fig. 30

- ▶ Pušo tečaja in krovni čep vedno namestite na nasprotno stran (ploščata stran mora biti obrnjena navzven).




Fig. 31 Penasta vrata\*

► Zatič prestavite na nasprotno stran.



Fig. 33 Penasta vrata\*




Fig. 32 Steklena vrata\*

- Snemite okrasne obrobe.
- Odvijte ročaj.




Fig. 34 Steklena vrata\*

- Ročaj privijte na nasprotno stran.
- Namestite okrasne obrobe.




Fig. 35 Steklena vrata\*

- Ročaj privijte na nasprotno stran.
- Namestite okrasne obrobe.




Fig. 36

- Zapiralni kotnik prestavite na nasprotno stran.

**Nasvet**

Luknje so vnaprej označene in jih je treba prebiti s samorez-nimi vijaki.




Fig. 37

- Kotnik tečaja prestavite na nasprotno stran.

**OPOZORILO**

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi izpada vrat!

- Zategnite sornike ležajev z navedenim vrtlilnim momentom.




Fig. 38

- Prestavite sornik v kotniku tečajev vrat Fig. 38 (1).
- Sornike Fig. 38 (2) zategnite z **zateznim momentom 12 Nm**.
- Zopet odvijte kotnik tečaja vrat.

**OBVESTILO**

Nevarnost poškodb zaradi napete vzmeti!

- Ne razstavite sistema za zaklepanje vrat Fig. 39 (1).




Fig. 39

- Obračajte zaporni sistem Fig. 39 (2), dokler ne klikne.
- ▷ Napetost sistema za zaklepanje je sproščena.
- Odvijte kotnik tečaja vrat Fig. 39 (3).




Fig. 40

- Prestavite sistem za zaklepanje vrat v kotniku tečajev.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju izravnalne točke sornika Fig. 40 (1) kažejo v smeri okrogle luknje.
- ali-

**Nasvet**

Napačna razporeditev podložk za nastavljanje višine.

Matrice ni več mogoče dovolj pritrditi.

- Podložka se mora zaskočiti na spodnji strani zapiralnega sistema.




Fig. 41

► Odvijte matice in odstranite sistem za zaklepanje vrat Fig. 41 (1).

- Pazite na pravilno razporeditev podložk za nastavljanje višine Fig. 41 (2).
- Sistem za zaklepanje vrat prestavite v kotniku tečaja in ga fiksirajte z matico Fig. 41 (3).
- Pri vstavljanju pazite na pravilno naravnost sistema za zaklepanje vrat Fig. 41 (4).




Fig. 42

► Prestavite prekrivno ploščo na nasprotno stran.




Fig. 43

► Privijte kotnik tečaja na nasprotno stran.

## Nasvet

Za delovanje zapornega sistema sta pomembni pravilna usmeritev in napetost.




Fig. 44 Levo omejilo (A) / desno omejilo (B)

- Obrnite zaporni sistem proti uporu, dokler ni mostiček zapornega sistema Fig. 44 (1) obrnjen navzven.
- Zaporni sistem samodejno ostane v tem položaju.
- Zaporni sistem je naravnан in napet.




Fig. 45

► Vstavite kotnik tečaja v vrata.




Fig. 46

► Previdno vdenite kabel.

**OBVESTILO**

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.




Fig. 47

- Druga oseba naj dvigne vrata s tal.
- Vrata v 90° odprttem stanju previdno namestite na zaporni sistem.

**OBVESTILO**

Napačna montaža povzroči materialno škodo!

- Pazite, da pri vgradnji kotnika tečajev vrat ne spnete kabla.




Fig. 48

- Kabel speljite skozi izrez tečaja kotnika in ga previdno zložite Fig. 48 (1).
- Privijte kotnik tečajev vrat Fig. 48 (2).




Fig. 49

- Vtič Fig. 49 (1) vstavite v držala vtiča.




Fig. 50

- Vtič Fig. 50 (1) priključite na tiskano vezje.




Fig. 51

- Namestite pokrov.




Fig. 52

- Privijte zapiralni zatič.




Fig. 53

- Odprite vrata.




Fig. 54

- Zataknite sredinski pokrov.




Fig. 56

- Odstranite srednji vijak na spodnjem kotniku vrat.




Fig. 57

- Odvijte malce oba vijaka in vrata s kotnikom tečajev narahlo potisnite v desno oz. levo.
- Vijake zategnite do konca (srednji vijak ni več potreben).
- Vrata so poravnana naravnost.




Fig. 55

- Obesite sprednje pokrove Fig. 55 (1) stransko in jih namestite v notranjosti, da se zaskočijo.
- Zgornji pokrov Fig. 55 (2) namestite z zgornje strani.
- Zaprite vrata.
- Tečaj vrat je zamenjan.

## 4.14 Izravnava vrat

Če vrata niso ravna, jih lahko nastavite na spodnjem kotniku tečaja.




### OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve! Opeklone.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kabelskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.



### OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve! Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

### Nasvet

Uporabite izključno priloženo napeljavbo za omrežni priključek.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava lahko obratuje le na **izmenični tok**.
- Dovoljena napetost in frekvence sta navedeni na nazivni ploščici. Položaj nazivne ploščice je opisan v poglavju o pregledu naprave. (glejte 1.2 Pregled aparata in opreme)
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna.
- Preverite električni priključek.
- Vtič naprave vstavite na zadnji strani naprave. Pazite, da se pravilno zaskoči.
- Omrežni vtič priključite na omrežno napetost.
- Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.

## 4.16 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava je postavljena in priključen.
- Vsi lepljni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.



Fig. 58 Simbolična slika

Simbol pripravljenosti utripa, dokler postopek zagona ni končan.

Na zaslonu je prikazan simbol pripravljenosti.

Če je bila naprava odprenljena s privzetimi nastavtvami, je treba pri prvem zagonu najprej izbrati jezik uporabniškega vmesnika.




Fig. 59

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 60

- Naprava je vklopljena, ko je na zaslonu prikazana temperatura.
- Prikazovalnik temperature utripa, dokler se ne doseže nastavljene temperature.

## 5 Skladiščenje

### 5.1 Nasveti za shranjevanje




Fig. 61 Simbolična slika




Fig. 62

Pri shranjevanju upoštevajte:

- Če je odlagalna rešetka Fig. 61 (1) premična, jo prilagodite po višini.
- Upoštevajte največjo polnilno obremenitev naprave. (glejte 9.1 Tehnični podatki)
- Napravo napolnite šele, ko je bila dosežena temperatura skladiščenja (upoštevajte hladilno verigo).
- Poskrbite, da prezračevalna reža Fig. 62 (2) ventilatorja krožnega zraka v notranjosti ni zakrita.
- Ohlajena živila se ne smejo dotikati zadnje stene.
- Ohlajenih živil ne shranujte tako, da sega prek omejila prekrivne rešetke.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Ohlajena živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Hladilni material ne sme prekoračiti navedene oznake.



To je pomembno za brezhibno menjavo zraka in enakovremno porazdelitev temperature v celotnem hladilnem prostoru.

## 6 Upravljanje

### 6.1 Elementi za upravljanje in prikaz

Zaslon omogoča hiter pregled nad trenutnim stanjem naprave, nastavtvijo temperature, stanjem funkcij, nastavtvami ter sporočili alarmov in sporočili o napakah.

Upravljanje potek prek navigacijskih puščic in simbola za potrditev.

Funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate ter spremojte nastavljene vrednosti.




Fig. 63 Prikaz

(1) Prikaz stanja

(3) Navigacijska puščica naprej

# Upravljanje

(2) Navigacijska puščica  
vzvratno

(4) Potrditev

## 6.1.1 Prikaz stanja




Fig. 64 Prikaz stanja s trenutno temperaturo

Prikaz stanja prikazuje ciljno temperaturo in je izhodni prikaz. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev. Prikaz stanja lahko prikazuje različne simbole prikaza.

## 6.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju naprave.

Simbol	Stanje naprave
	<b>Standby</b> Naprava je izklopljena.
	<b>Utripajoč simbol pripravnosti</b> Poteka zagon naprave.
	<b>Utripajoča temperatura</b> Ciljna temperatura še ni dosežena. Naprava se ohlaja na nastavljeno temperaturo.
	<b>Prikaz temperature</b> Prikazuje trenutno temperaturo notranjosti
	<b>Izmenični prikaz simbola temperature/odtajevanja z belo vrstico</b> Aktiviran je način ročnega odtajevanja
	<b>Prikazan je simbol D</b> Aktiviran je preskusni način.
	<b>Opomnik za vzdrževanje</b> Potekel je nastavljeni časovni interval.
	<b>Poln pomnilnik</b> Pomnilnik je poln (999 ur). Prepisani bodo najstarejši podatki.
	<b>Utripajoč simbol</b> Napaka še ni bila odpravljena.
	<b>Simbol napake</b> Aktivirano je stanje napake.

Simbol	Stanje naprave
	<b>Bela vrstica spodaj</b> Podmeni
	<b>Bela vrstica zgoraj</b> Predhodna nastavitev, aktivna nastavitev ali aktivna vrednost
	<b>Vse večja vrstica</b> Pritisnite tipko in jo pridržite 3 sekunde, da aktivirate nastavitev.
	<b>Vse manjša vrstica</b> Pritisnite tipko in jo pridržite 3 sekunde, da deaktivirate nastavitev.

Simboli v prikazu stanja

## 6.1.3 Zvočni signali

Signal se predvaja v naslednjih primerih:

- Ob potrditvi funkcije ali vrednosti.
- Če funkcije ali vrednosti ni mogoče aktivirati ali deaktivirati.
- Ko pride do napake.
- Pri sporočilu alarme.

Tone alarmov lahko vklopite in izklopite v uporabniškem meniju.

## 6.2 Funkcije naprave

### 6.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spremenjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslona. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch)
- Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave. (glejte 6.1 Elementi za upravljanje in prikaz)



### 6.2.2 Vklop in izklop naprave

Ta nastavitev omogoča vklop in izklop celotne naprave.

#### Vklop naprave

**Brez aktiviranega načina DemoMode:**



Fig. 65

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

**Z aktiviranim načinom DemoMode:**




Fig. 66

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

## Nasvet

Način DemoMode deaktivirajte pred potekom časovnika.



Fig. 67

► Na zaslonu se prikaže temperatura.

## Izklop naprave



Fig. 68




Fig. 69

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.  
► Na zaslonu je prikazan simbol pripravljenosti.  
► Zaslon se po pribl. 10 minutah izklopi.



## 6.2.3 Temperatura

Temperatura je odvisna od naslednjih faktorjev:

- od pogostosti odpiranja vrat,
- od trajanja odpiranja vrat,
- od temperature prostora, v katerem naprava stoji,
- od vrste, temperature in količine ohlajenih živil,

## Nasvet

V nekaterih predelih notranjosti lahko pride do odstopanja med temperaturo zraka in prikazom temperature.

## Nastavitev temperature




Fig. 70




Fig. 71 Preklop temperature iz 5,5 °C na 6,9 °C

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

► Temperatura je nastavljena.



## 6.2.4 Snemanje temperature

Aparat prikazuje najniže in najvišje temperature notranjosti. Njihovo snemanje se začne samodejno po vklopu aparata z intervalom ene minute. Ko se izteče 999 ur (približno 40 dni) se na polnem pomnilniku podatkov prikaže napotek. Snemanje temperature je treba nato ponastaviti.

## Nasvet

Priporočeno je, da snemanje temperature pri zagonu aparata **po dosegu nastavljene temperature** enkrat ponastavite. S tem bo dobila prikazana vrednost maksimalne temperature pomen.

## Prikaz snemanja temperature

Snemanje temperature prikazuje trajanje snemanja in minimalno ter maksimalno temperaturo, izmerjeni v tem času.



Fig. 72



Fig. 73

► Prikaže se zaslon stanja s posnetimi temperaturami.

## Ponastavitev snemanja temperature

Prikazani minimalno in maksimalno temperaturo lahko ponastavite kadar koli. Pri tem se prikazane vrednosti izbrišejo, interval snemanja pa se začne znova.



# Upravljanje

Fig. 74




Fig. 75

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Snemanje temperatur se ponastavi.
- Interval beleženja se začne znova.

## 6.2.5 Osvetlitev Light \*

Naprava ima vgrajeno notranjo osvetlitvev.

Notranjo osvetlitvev lahko trajno vklopite. (glejte Vklop osvetlitve\*) \*

Ko odprete vrata aparata, se notranja osvetlitvev vklopi.

### Izklop osvetlitve\*



Fig. 76




Fig. 77

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Osvetlitev je izklopljena.

### Vklop osvetlitve\*



Fig. 78




Fig. 79

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Osvetlitev je vklopljena.

## 6.2.6 Zaščita dostopa do nastavitevnega menija



Ta nastavitev omogoča zaščito dostopa do nastavitevnega menija s trimestrno šifro PIN.

Uporaba:

- Preprečitev nenamerne spreminjanja nastavitev in funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečite nenamerne nastavitev temperature.

### Aktiviranje zaščite dostopa do nastavitevnega menija




Fig. 80




Fig. 81

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Zaščita dostopa do nastavitevnega menija je aktivirana.

### Sprememba kode PIN za zaščito dostopa do nastavitevnega menija

Glejte: (glejte 6.2.7 Kode za dostop)

### Deaktiviranje zaščite dostopa do nastavitevnega menija




Fig. 82




Fig. 83

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Zaščita dostopa do nastavitevnega menija je deaktivirana.

### Odpiranje zavarovanega nastavitevnega menija

Če je zaščita dostopa aktivirana, morate za odprtje nastavitevnega menija vnesti kodo PIN.

Po vnosu ustrezne kode PIN ostane nastavitevni meni odprt 20 minut, razen če preidez nazaj na prikaz stanja.

### Nasvet

- V naslednjem primeru bomo uporabili tovarniško nastavljen kodo PIN: **1 1 1**.

### Zaščita dostopa do nastavitevnega menija mora biti aktivna.

- Večkrat zapored pritisnite navigacijsko puščico, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.




Fig. 84

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Koda PIN je pravilna.
- ▷ Nastavitev meni se odpre.

## 6.2.7 Kode za dostop

Na voljo so različne nastavitev.

Uporaba:

- Spreminjanje kode za nastavitev.
- Ponastavitev kode za nastavitev.



**Dostop do nastavitevnega menija**

### Spreminjanje kode za nastavitev

Ta nastavitev omogoča spremenjanje kode za nastaviteve dostopa do nastavitevnega menija.

Nastavitev se izvede v 3 korakih:

- vnos stare kode za nastaviteve,
- vnos nove kode za nastaviteve,
- potrditev nove kode za nastaviteve.

### Nasvet

▶ Na tem primeru bomo spremenili tovarniško vnaprej nastavljeni kodo za nastavitev **1 1 1**.

▶ Nova koda za nastavitev je: **2 3 4**




Fig. 85

- Dostop do nastavitevnega menija mora biti aktiven.**  
(glejte 6.2.6 Zaščita dostopa do nastavitevnega menija )
- ▶ Večkrat zapored pritisnite navigacijsko puščico, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.




Fig. 86

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos stare kode za nastavitev je bil uspešen.




Fig. 87

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Vnos nove kode za nastavitev je bil uspešen.

# Upravljanje




Fig. 88

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Potrditev nove kode za nastavitev je bila uspešna.
- Koda za nastavitev je spremenjena.

## Ponastavitev kode za nastavitev

Kodo za nastavitev dostopa do nastavitevnega menija ste pozabili oz. vam ni znana.

- Ponastavite napravo na tovarniške nastaviteve (glejte 6.2.27 Ponastavitev na tovarniške nastaviteve).
- Naprava se ponastavi na prvotne nastavite.
- Tovarniška koda za nastavitev je: **1 1 1**



## 6.2.8 Opomnik za interval vzdrževanja



Nastavitev časovnega obdobja do vzdrževanja, ko je treba izdati opomin.

Nastavite lahko te vrednosti:

- 7 dni
- 14 dni
- 30 dni
- 60 dni
- 90 dni
- 180 dni
- 360 dni
- 720 dni
- 1080 dni
- Izklop

## Nastavljanje opomnika za vzdrževanje

V korakih v nadaljevanju je opisano, kako se nastavlja časovni razpon do vzdrževanja.



Fig. 89




Fig. 90

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Časovni razpon do vzdrževanja, ko je treba izdati opomin, je nastavljen.
- Prikaže se preostali čas.



## 6.2.9 Jezik

S to nastavitevijo nastavite jezik vmesnika.

### Nastavitev jezika




Fig. 91




Fig. 92

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Izbrani jezik je nastavljen.



## 6.2.10 Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

### Nastavitev temperaturne enote




Fig. 93




Fig. 94 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Temperaturna enota je nastavljena.

## 6.2.11 Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitev)

### Nastavitev svetlosti



Fig. 95




Fig. 96 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlost je nastavljena.

## 6.2.12 Alarm Sound

Ta funkcija omogoča vklop in izklop vseh tonov alarmov, na primer alarma za vrata.

### Aktiviranje funkcije Alarm Sound



Fig. 97




Fig. 98

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Alarm Sound je aktivirana.

### Deaktiviranje funkcije Alarm Sound



Fig. 99




Fig. 100

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Alarm Sound je deaktivirana.

## 6.2.13 Key Sound

Ta funkcija omogoča vklop in izklop vseh potrditvenih zvokov ter zvoka Startsound.

### Aktiviranje funkcije Key Sound



Fig. 101




Fig. 102

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Key Sound je aktivirana.

### Deaktiviranje funkcije Key Sound




Fig. 103




Fig. 104

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija Key Sound je deaktivirana.

# Upravljanje

## 6.2.14 Povezava WLAN

### Nasvet

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela.

### Nasvet

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartMonitoring Dashboard na spletnem naslovu <https://smartmonitoring.liebherr.com> potrebujete nameščen SmartModule in komercialni račun MyLiebherr. Med spletnim zagonom se lahko prijavite s svojimi poverilnicami ali pa se registrirajte in ustvarite račun podjetja.

To nastavitev vzpostavite brezžično povezavo med napravo in internetom. Povezava se upravlja prek modula SmartModule. Napravo lahko povežete z aplikacijo v brskalniku [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in uporabljate razširjene možnosti in posamezne nastavitev krmiljenja, upravljanja ter nadzora.

### Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 105

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vstavljen je SmartModule Fig. 105 (1).

### Vzpostavitev povezave

Zagon in nastavitev modula SmartModule poteka spletno prek aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vaši končni napravi z vzpostavljenou internetno povezavo.

V aplikaciji [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) boste našli tudi informacije o naknadni vgradnji modula SmartModule.



Fig. 106

- ▶ Zaženite aplikacijo [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (glejte Fig. 106).

V hladilniku in zamrzovalniku:



Fig. 107




Fig. 108

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Nadaljujte postopek nastavitev v končni napravi z vzpostavljenou internetno povezavo: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 109

- ▶ Povezava se vzpostavlja.
- ▶ Prikaže se obvestilo WiFi connecting. Simbol utripa.
- ▶ Upoštevajte navodila aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▶ Povezava je vzpostavljena.

### Prekinitev povezave



Fig. 110




Fig. 111

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Povezava je prekinjena.

### Ponovna vzpostavitev povezave



Fig. 112




Fig. 113

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavitev WiFi se ponastavijo na privzeto stanje.



## 6.2.15 Povezava LAN

### Nasvet

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela.

### Nasvet

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartMonitoring Dashboard na spletnem naslovu <https://smartmonitoring.liebherr.com> potrebujete nameščen SmartModule in komercialni račun MyLiebherr. Med spletnim zagonom se lahko prijavite s svojimi poverilnicami ali pa se registrirajte in ustvarite račun podjetja.

S to nastavitevijo vzpostavite žično povezavo med napravo in internetom. Povezava se upravlja prek modula SmartModule. Napravo lahko povežete z aplikacijo v brskalniku [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in uporabljate razširjene možnosti in posamezne nastavitev krmiljenja, upravljanja ter nadzora.

### Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 114

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vstavljen je SmartModule Fig. 114 (1).
- Omrežni kabel je priključen.

### Vzpostavitev povezave

Zagon in nastavitev modula SmartModule poteka spletno prek aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vaši končni napravi z vzpostavljenou internetno povezavo.

V aplikaciji [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) boste našli tudi informacije o naknadni vgradnji modula SmartModule.



Fig. 115

- Zaženite aplikacijo [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (glejte Fig. 115).

V hladilniku in zamrzovalniku:



Fig. 116




Fig. 117

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava se vzpostavlja: Prikaže se obvestilo LAN connecting. Simbol utripa.
- Upoštevajte navodila aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Povezava je vzpostavljena.

### Prekinitev povezave



Fig. 118




Fig. 119

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava je prekinjena.

## 6.2.16 Podatki o napravi

S to funkcijo prikažete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch)

### Prikaz informacij o napravi



Fig. 120



Fig. 121

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.

## 6.2.17 Obratovalne ure

Hours

Ta prikaz prikazuje obratovalne ure naprave.

### Prikaz obratovalnih ur



Fig. 122



Fig. 123

- Prikažejo se obratovalne ure.

## 6.2.18 Programska oprema

Software

S to funkcijo prikažete različico programske opreme naprave.

### Prikaz različice programske opreme




Fig. 124



Fig. 125

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.

## 6.2.19 Odtajanje



Naprava se med normalnim delovanjem odtaja samodejno.

Uporaba:

- Če se v notranjem prostoru nabere veliko leda, lahko samodejno funkcijo odtajanja aktivirate ročno.

### Ročni zagon samodejnega odtajanja



Fig. 126




Fig. 127

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Samodejno odtajanje je sproženo. Po končanem odtajanju se aparat samodejno znova preklopi v normalno delovanje.

### Nasvet

Če je po večkratnem zagonu samodejnega odtajanja v notranjem prostoru še vedno led, napravo odtajajte ročno. (glejte 8.2 Odtajanje naprave)

### Prekinite ročno zagnano odtajanje




Fig. 128




Fig. 129

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Ročno zagnano odtajanje je prekinjeno. Aparat samodejno znova preklopi v normalno delovanje.

### Informacije o odtajjanju



S to nastavitevijo se prikaz prilagodi, kadar se izvaja samodejen postopek odtajjanja.

Na voljo so naslednje različice prikaza:

- **Def 1:** Prikaz temperature se ne posodablja in kaže zadnjo temperaturo pred začetkom samodejnega postopka odtajjanja.

- **Def 2:** Napotek za „samodejen postopek odtajanja“ je prikazan na zaslolu stanja. Prikaz temperature se stalno posodablja in kaže dejansko temperaturo.
- **Def 3:** Napotek za „samodejen postopek odtajanja“ je prikazan na zaslolu stanja. Prikaz temperature se ne posodablja in kaže zadnjo temperaturo pred začetkom samodejnega postopka odtajanja.
- **Def 4:** Napotek za „samodejen postopek odtajanja“ je prikazan na zaslolu stanja. Prikaz temperature se ne posodablja in kaže zadnjo temperaturo pred začetkom samodejnega postopka odtajanja.

**Defrosting** Fig. 130 Napotek za „samodejen postopek odtajanja“



Fig. 131




Fig. 132

► Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

▷ Želen način prikazovanja je izbran.

## 6.2.20 Umerjanje senzorja



Umerjanje senzorjev se uporablja za izravnavo razlik med prikazano temperaturo in dejansko temperaturo v napravi.

Razpon nastavitev: +/- 3 Kelvina v korakih po 0,1 Kelvina.

### Umerjanje senzorjev



Fig. 133




Fig. 134

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Senzor je umerjen.

### Nasvet

Umerjena temperatura se prikaže na zaslunu v dveh urah.



## 6.2.21 Alarm za temperaturo

Alarm za temperaturo se sproži, takoj ko temperatura notranjega prostora ni več v nastavljenem temperaturnem razponu in poteče morebiti nastavljeni čas zakasnitve.

Nastavite lahko te vrednosti:

- Spodnja meja temperature v korakih po 0,1 °C
- Zgornja meja temperature v korakih po 0,1 °C
- Čas zamika alarme od 0 do 60 minut (nastavitev „0“ pomeni, da ni ponovitve alarme na alarmnem releju.)
- Frekvanca ponovitve alarme od 0 do 30 minut

### Nastavljanje alarme temperature




Fig. 135



Fig. 136

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.




Fig. 137




Fig. 138

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

▷ Spodnja temperaturna meja je nastavljena.

# Upravljanje




Fig. 139

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Zgornja temperaturna meja je nastavljena.




Fig. 140

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Čas zamika alarma je nastavljen.




Fig. 141

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Interval ponovitve alarma je nastavljen.
- Alarm temperature je nastavljen.

## Prikaz nastavljenih vrednosti alarma temperature




Fig. 142



Fig. 143

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 144




Fig. 145

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Nastavljeni vrednosti alarma temperature se prikažejo.



## 6.2.22 Alarm na vratih

To funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 15 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund
- 90 sekund
- 120 sekund
- 150 sekund
- 180 sekund
- Izklop

### Nastavitev alarma za vrata




Fig. 146




Fig. 148 Simbolična slika: Sprememba alarma na vratih s 30 sekund na 60 sekund.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Alarm na vratih je nastavljen.

## Deaktiviranje alarma na vratih



Fig. 149




Fig. 150

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Alarm na vratih je deaktivirana.



## 6.2.23 Svetlobni alarm \*

Ta nastavitev omogoča prikaz sporočil alarma na zaslonu, ki so poudarjena z utripanjem osvetlitve naprave.

### Aktiviranje svetlobnega alarma




Fig. 151



Fig. 152

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 153




Fig. 154

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlobni alarm je aktiviran.

## Deaktiviranje svetlobnega alarma



Fig. 155




Fig. 156

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.




Fig. 157




Fig. 158

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlobni alarm je deaktivirana.



## 6.2.24 Simulacija alarma



Ta nastavitev omogoča simulacijo spremembe temperature v napravi, da se preveri funkcijo morebiti priključenih varnostnih naprav.

### Zagon simulacije alarma



Fig. 159




Fig. 160

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.




Fig. 161

# Upravljanje




Fig. 162

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Simulacija se izvede.
- ▷ Priključena varnostna naprava bi se morala sprožiti.

## 6.2.25 Posredovanje alarma



Ta nastavitev omogoča prenos enega alarma ali več na zunanjí sprejemnik alarmov, ki je priključen na napravo.

Izbirate lahko med naslednjimi nastavitvami:

- Vrsta alarma:
  - Alarm na vratih
  - Alarm za temperaturo
  - Alarm na vratih in alarm za temperaturo
  - Vse
- Potrditev:
  - **Da:** Alarm se konča na napravi in zunanjem povezanim sprejemnikom.
  - **Ne:** Alarm se potrdi na napravi, vendar ostane aktivен na sprejemniku, dokler se ne odpravi napake.
- Posodobitev (vidna samo, če je bil pri potrditvi izbran odgovor „Da“):
  - **Da:** Alarm se ponovi.

**Alarm temperature** se ponovi glede na nastavljen čas (glejte 6.2.21 Alarm za temperaturo)  
(Če je čas zamika alarma nastavljen na „0“, tudi na alarmnem releju ni ponovitve alarmata.)

**Alarm vrat** po 1 oz. 4 minutah \* (glejte 6.2.22 Alarm na vratih )

- **Ne:** Alarm je trajno potrjen.

### Aktiviranje posredovanja alarma



Fig. 163




Fig. 164

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Posredovanje alarmata naprej je nastavljena.

## 6.2.26 Demonstracijski način



Demo

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »D«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve. (glejte 6.2.27 Ponastavitev na tovarniške nastavitve )

### Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 165




Fig. 166

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Demonstracijski način je aktiviran.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- ▶ Vklopite napravo. (glejte 4.16 Vklop naprave (prvi zagon))
- ▷ Na prikazovalniku stanja se prikaže »D«.

#### Deaktivirajte demonstracijski način



Fig. 167




Fig. 168

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Demonstracijski način je deaktiviran.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- ▶ Vklopite napravo. (glejte 4.16 Vklop naprave (prvi zagon))
- ▷ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitve.

#### 6.2.27 Ponastavitev na tovarniške nastavitve



S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na tovarniške nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

#### Izvedba ponastavitev



Fig. 169




Fig. 170

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Naprava je ponastavljena.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- ▶ Ponovno zaženite napravo. (glejte 4.16 Vklop naprave (prvi zagon))



## 6.3 Sporočila



### 6.3.1 Opozorila

Opozorila so prikazana z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Zvočni signal se okrepi in postaja glasnejši, dokler sporočilo ni potrjeno.

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
Door open	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	Zaprite vrata. Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča. <b>Nasvet</b> Čas, ko se sporočilo prikaže, je mogoče nastaviti (glejte 6.2.22 Alarm na vratih ).
Temperature	Sporočilo se prikaže, ko temperatura ne ustreza nastavljeni temperaturi. Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji: - Vstavili ste topla živila. - Pri premeščanju in jemanju ohlajenih živil iz aparata je vanj priteklo preveč toplega zraka iz prostora. - Dalj časa ni bilo toka.	Pritisnite potrditveno tipko. Pričakovanja je najvišja temperatura.  Pritisnite potrditveno tipko. Trenutna temperatura utripa in zamenja se prikaz s simbolom alarma za temperaturo, dokler se ne doseže nastavljena temperatura. Preverite kakovost ohlajenih živil.

# Upravljanje

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
 Error	Naprava je okvarjena, pojavila se je napaka naprave ali sestavni del naprave kaže na napako.	Predevajte hlajeno blago. Pritisnite potrditveno tipko. Prikaže se koda napake.    XXXXX Error
<b>Napaka</b>		Pritisnite potrditveno tipko. Če je na voljo, se prikaže dodatna koda napake. <b>ali</b>   
		Prikaže se zaslon stanja z utripacnjocim simbolom napake. Če pritisnите navigacijske tipke, znova prikažete kode napak. Zabeležite si kode napak in obrnite se na servisno službo.   5,0°C
	Sporočilo kaže, da je način zaščite pred zamrzovanjem aktivен (na primer zaradi pogostega odpiranja vrat ali pospravljanja blaga).	Pritisnite potrditveno tipko. <b>FRZ.PROT.</b> se prikaže.    FRZ. PROT. Error
		Pritisnite potrditveno tipko. Prikaže se zaslon stanja z utripacnjocim simbolom napake    5,0°C
		Če pritisnите navigacijske tipke, znova prikažete kodo napake. Naprava po nekaj urah samodejno preklopi nazaj v običajen način delovanja, sporočilo pa izgine. Če se sporočilo ponavljajoče prikazuje, navedeni vzroki pa niso pravi, stopite v stik s storitvijo za stranke. (glejte 9.3 Servisna služba)
 Power	Obvestilo se prikaže po vsaki prekinitvi električnega napajanja, če je temperatura ob vrnitvi električne energije višja od alarmne meje.	Pritisnite potrditveno tipko. Prikažeta se najvišja temperatura in število prekinitev toka.   
<b>Izpad toka</b>		Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se zaključi in prikaže se trenutna temperatura. Preverite kakovost ohlajenih živil.   
 Defrost error	Pri samodejnem odtajanju se je pojavila napaka. Zadnjih 5 ciklov odtajanja ni bilo uspešnih.	Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča.  Stopite v stik s servisno službo (glejte 9.3 Servisna služba).
 WiFi error	Povezava WLAN je prekinjena.	Preverite povezavo. Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča.   
<b>Napaka WLAN</b>		

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
 WWW error	To sporočilo se prikaže, če internetna povezava prek omrežja WLAN ni na voljo.	Preverite povezavo. Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča. 
 LAN error	Povezava LAN je prekinjena.	Preverite povezavo in omrežni kabel. Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča. 
 WWW error	To sporočilo se prikaže, če internetna povezava prek omrežja LAN ni na voljo.	Preverite povezavo. Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča. 
Napaka WWW za LAN		

### 6.3.2 Opomniki

Opomniki se prikažejo, ko vas sistem želi pozvati k dejanju. Prikazani so z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Pritisnite potrditveno tipko, da potrdite sporočilo.

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
 Maintenance	Sporočilo se prikaže, ko poteče časovnik za nastavljeni interval vzdrževanja.	 Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča. <b>Nasvet</b> Interval vzdrževanja lahko nastavite (glejte 6.2.8 Opomnik za interval vzdrževanja).
 Recording	Sporočilo se prikaže, ko je pomnilnik za zapise temperatur (999 ur) poln.	 Pritisnite potrditveno tipko. Alarm se konča. Prepisani bodo najstarejši podatki. <b>Nasvet</b> Zapise temperatur lahko ponastavite (glejte 6.2.4 Snemanje temperature).
Opomnik za snemanje		

## 7 Oprema

### 7.1 Varnostna ključavnica

Ključavnica na vratih naprave je opremljena z varnostnim mehanizmom.

#### 7.1.1 Zaklepanje naprave




Fig. 171

- Vstavite ključ.
- Ključ obrnite v smeri proti urnim kazalcem za 90°.
- Naprava je zaklenjena.

#### 7.1.2 Odklepanje naprave




Fig. 172

- Vstavite ključ Fig. 172 (1).
- Ključ obrnite v smeri urnih kazalcev za 90° Fig. 172 (2).
- Naprava je odklenjena.

# Vzdrževanje

## 7.2 Senzorji

Napravo se lahko opremi z naslednjimi senzorji za spremjanje temperature:

- Senzor varnostnega termostata
- Senzor C

### 7.2.1 Senzor varnostnega termostata

Senzor varnostnega termostata spremlja padanje temperature in tako ščiti pred prenizkimi temperaturami (Freeze Protect). Če se temperatura zniža pod vrednost praga, naprava samodejno regulira temperaturo. Prikaže se sporočilo o napaki FRZ. PROT (Freeze Protect) (glejte 6.3 Sporočila).

#### Nasvet

Ne prekrijte senzorja varnostnega termostata.

### 7.2.2 Senzor C (nadzorni senzor)

Senzor C je fiksno nameščen in regulira temperaturo notranjosti naprave. Senzor C lahko po potrebi umerite. (glejte 6.2.20 Umerjanje senzorja )

## 7.3 Vmesniki

Na zadnji strani naprave so različne možnosti priključitve.




Fig. 173

#### Nasvet

Vtiči so zavarovani z vijaki. Če želite odstraniti vtič, morate odviti vijke desno in levo.




Fig. 174

- (1) Brezpotencialni izhod za alarm

### 7.3.1 Brezpotencialni izhod za alarm



#### OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara!

- Priključitev naprave na zunanjо alarmno napravo lahko izvedejo samo usposobljeni strokovnjaki!

Te tri kontakte je mogoče uporabiti za priključitev optične ali zvočne alarmne naprave. Priključek je primeren za največ 30 V (DC) - 8 A iz vira male varnostne napetosti SELV (najmanjši tok 150 mA).




Fig. 175

- (1) NO (normally open)

Priključek za kontrolno lučko, ki je aktivna med običajnim delovanjem ali ko je aparat izklopljen.

- (2) COM (common) Zunanji vir napajanja

- (3) NC (normally closed)  
Priključek za alarmno lučko ali zvočno alarmno napravo, ki je aktivna v primeru alarmra ali manjkajoče napajalne napetosti.

## 8 Vzdrževanje

### 8.1 Načrt vzdrževanja

Vzdrževalna dela je treba izvajati redno, da se napravo ohrani v delujočem stanju.



#### POZOR

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovnih vzdrževalnih del!  
Osebne poškodbe in materialna škoda.

- Vzdrževalna dela lahko izvaja samo strokovno usposobljeni osebje.



#### OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

- Izklopite napravo.

- Izvlecite vtič ali izključite varovalko.

#### Nasvet

Aktivirate lahko funkcijo opomnika za vzdrževanje. (glejte 6.2.8 Opomnik za interval vzdrževanja )

#### Nasvet

Priporočeno je, da pripravite protokol vzdrževanja, v katerem dokumentirate vsa dela, ki so bila izvedena (popravila, preskuski).

#### Nasvet

Liebherr priporoča letno vzdrževanje. Za individualno ponudbo se obrnite na službo za stranke (glejte 9.3 Servisna služba).

Sestavni del	Dejavnost	Vzdrževalni interval
Deli maske	Preverite, ali so poškodovani oziroma razjedeni. Zamenjava poškodovanih delov: (glejte 9.3 Servisna služba)	Letno
Vrata, tečaji	Preverite orientacijo (glejte 4.14 Izravnava vrat) , premikanje in trdnost namestitve.	Letno
Ključavnica, ročaj vrat *	Preverite, ali je premikanje enostavno in namestitev trdna.	Letno
Tesnilo vrat	Preverite, ali je poškodovano, obrabljen in trdno nameščeno. Nadomestno tesnilo vrat lahko naročite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) .	Letno
Senzor	Umerite senzor. (glejte 6.2.20 Umerjanje senzorja )	Letno
Uvodnica senzorjev	Preverite celovitost tesnilne mase.	Letno
Površine	Očistite jih (glejte 8.3 Čiščenje aparata)	Priporočilo: vsak mesec oz. po potrebi oz. zahtevah na mestu postavitve
Površine	Razkužite jih	Priporočilo: vsak mesec oz. po potrebi oz. zahtevah na mestu postavitve
Mesto postavitve, naprava	Dekontaminacija Naprava je primerna za dekontaminacijo prostora z vodikovim peroksidom H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . Pri tem se ne sme prekoračiti naslednjih specifikacij za uporabo: Koncentracija največ 250 ppm. Vlažnost največ 85 %. Najvišja dovoljena temperatura prostora glede na razred klime. (glejte 1.4 Področje uporabe naprave)	Priporočilo: po potrebi ali glede na specifikacije na mestu postavitve največ 2-krat letno
Zračne reže ventilatorja	Očistite jih (glejte 8.3.3 Čiščenje pokrova ventilatorja)	Letno
Posredovanje alarma naprej		
Omrežni kabel	Preverite, ali je poškodovan.	Letno ali pri zamenjavi mesta postavitve
Element za kot nagiba	Preverite, ali je funkcionalen in trdno nameščen.	Letno ali pri zamenjavi mesta postavitve
Nastavitevene noge/kolesca	Preverite, ali delujejo, so obrabljeni in trdno nameščeni. Poškodovane dele zamenjajte. (glejte 9.3 Servisna služba)	Letno

## 8.2 Odtajanje naprave



### OPOZORILO

Nepravilno odtajanje naprave!

Poškodbe.

- Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- Ne uporabljajte električnih grelnih in parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

Da bi ohranili funkcionalnost naprave, priporočamo, da pri večjemu nastajanju leda izvedete odtajanje. Za zaledenitev v notranjem prostoru so ključnega pomena mesto postavitve (npr. visoka vlažnost), nastavite naprave in nepravilno ravnanje uporabnika.

Ročno odtajanje:

- Izklopite napravo. (glejte 6.2.2 Vklop in izklop naprave )
- Izvlecite vtič.
- Predevajte hlajeno blago.
- Med odtajevanjem naj bodo vrata naprave odprtta.
- Preostalo vodo, ki je nastala pri odtajevanju, pobrišite s krpo in očistite odprtino za odtajevanje ter napravo.

## 8.3 Čiščenje aparata

### 8.3.1 Priprave



#### OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

► Izklopite napravo.

► Izvlecite vtič ali izključite varovalko.



#### OPOZORILO

Nevarnost požara

► Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

► Izpraznjite napravo.

► Izvlecite električni vtič.

► Upoštevajte nasvete za transport naprave.  
(glejte 4.3 Transportiranje aparata)

### 8.3.2 Čiščenje ohišja

#### OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

► Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.

► Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.

► Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.



#### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

► Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

#### OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika!

► Pri čiščenju naprave bodite pozorni, da voda, ki jo uporabljate za čiščenje, ne vdre v električne komponente.

► Ohišje obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.

► Tuljavo kondenzatorja očistite enkrat letno. Če tuljave kondenzatorja ne očistite, se občutno zmanjša učinkovitost naprave.

### 8.3.3 Čiščenje pokrova ventilatorja

#### OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika!

► Pri čiščenju naprave bodite pozorni, da voda, ki jo uporabljate za čiščenje, ne vdre v električne komponente.

#### OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

► Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.

► Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.

► Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.




Fig. 176

- Pokrov ventilatorja previdno dvignite s strani Fig. 176 (1) in ga odstranite v smeri naprej Fig. 176 (2).
- Zračne reže pokrova ventilatorja splaknite pod tekočo vodo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom.
- Pustite, da se pokrov ventilatorja do konca posuši na zraku.
- Pokrov ventilatorja namestite nazaj na napravo.

### 8.3.4 Čiščenje notranjosti



#### OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

► Izklopite napravo.

► Izvlecite vtič ali izključite varovalko.



#### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

► Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

#### OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

► Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.

► Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.

► Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

#### Nasvet

► Odtekanje kondenzata (glejte 1.2 Pregled aparata in opreme) : Usedline odstranite s tankim pripomočkom (npr. vatirano palčko).

#### Nasvet

Ne poškodujte in ne odstranujte nazivne ploščice iz notranjosti naprave. Nazivna ploščica je pomembna za servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

► Odprite vrata.

► Izpraznjite napravo.

► Notranjost naprave in dele opreme očistite z mlačno vodo, kateri dodate malo sredstva za pomivanje. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline, oz. kemičnih topil.

## 8.3.5 Po čiščenju

- Napravo in dele opreme obrišite do suhega.
- Priklužite in vklopite napravo.
- Ko je temperatura dovolj nizka:
- Vstavite zamrznjena živila.
- Čiščenje izvajajte v rednih presledkih.
- Hladilnike z izmenjevalnikom topote – kovinska rešetka na zadnji strani naprave – je treba očistiti in odprašiti enkrat letno.

# 9 Pomoč strankam

## 9.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	+3 °C do +16 °C

Največja napoljenost na polico A)		
Širina naprave	600 mm	750 mm
Prekrovne rešetke	45 kg	60 kg
Steklena plošča	40 kg	40 kg
Lesena rešetka	45 kg	60 kg
Predal	50 kg	50 kg

A) Pri večji napoljenosti se police lahko lažje upognejo.

Največja skupna napoljenost in neto teža		
Model (glejte 4.2 Mere naprave)	Največja skupna napoljenost	Neto teža
SRF.. 3501*	180 kg*	60 kg*
SRF.. 3511*	180 kg*	75 kg*
SRF.. 4001*	225 kg*	65 kg*
SRF.. 4011*	225 kg*	82 kg*
SRF.. 5501*	300 kg*	80 kg*
SRFvg 5511*	300 kg*	96 kg*

Največja uporabna prostornina		
Glejte uporabno prostornino na nazivni ploščici. (glejte 1.2 Pregled aparata in opreme)		

Osvetlitev*	
Razred energijske učinkovitosti A) *	Svetlobni vir*
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti F	LED

A) Naprava lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Pogoji za postavitev	
Stopnja umazanosti (okolica aparata)	PD2
Temperatura okolice	+10 °C do +35 °C
Maksimalna relativna vlažnost okolice	75 %, brez kondenzacije
Najvišja nadmorska višina (m nadmorske višine)	2000 m 1500 m (steklena vrata)

Električne vrednosti	
Nazivna napetost	220-240 V ~
Frekvenca	50/60 Hz
Priključna vrednost	2,0 A
Največje nihanje omrežja	+/-10 %
Kategorija prenapetosti	II

## 9.2 Tehnične napake

Vaša naprava je zasnovana in izdelana tako, da sta varnost delovanja in dolga življenska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

### 9.2.1 Delovanje naprave

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava ne deluje.	→ Naprava ni vklopljena.	► Vklopite napravo.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	► Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	► Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	► Naprava naj ostane zaprta. ► Po potrebi ohlajena/zmrznjena živila položite shranite v drug hladilnik/zamrzovalnik, če izpad toka traja dalj časa.
	→ Priključek za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	► Preverite priključek za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata naprave niso dobro zaprta.	► Zaprite vrata naprave.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	► Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.

# Prenehanje obratovanja

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
	→ Temperatura okolice je previšoka.	► Bodite pozorni na ustreerne okoljske pogoje: (glejte 1.4 Področje uporabe naprave)
	→ Napravo ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtvo.	► Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	► Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Naprava stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	► Spremenite mesto postavitve naprave ali vira toplote.

## 9.3 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami. Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na spletni povezavi [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 8 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

### 9.3.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- Oznaka naprave (model in indeks)
- Servisna št. (servis)
- Serijska št. (s. št.)
- Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu (glejte 6.2.16 Podatki o napravi).
- ali-
- Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 9.4 Tipska ploščica)
- Zabeležite si informacije o napravi.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

## 9.4 Tipska ploščica

Tipska ploščica se nahaja na notranji strani aparata. Glejte razdelek Pregled aparata.




Fig. 177

(1) Oznaka aparata  
(2) Servisna št.

(3) Serijska št.

# 10 Prenehanje obratovanja

- Izpraznjite aparat.
- Izklopite aparat.
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite aparat. (glejte 8.3 Čiščenje aparata)
- Če je prisoten: Odstranite pokrove in izolacijo senzorske uvodnice, da preprečite pojav plesni.
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

### Nasvet

Škoda na aparatu in nepravilno delovanje!

- Aparat po prenehanju obratovanja skladiščite samo pri dovoljeni temperaturi prostora med -10 °C in +50 °C.

# 11 Odstranjevanje

## 11.1 Aparat pripravite za odstranitev



Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov varstva okolja končnega uporabnika obvezati, da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov pred njihovo odstranitvijo. Če vaš aparat vsebuje baterije, je aparat ustrezno označen.

Svetilke Če lahko svetilke samostojno in brez povzročanja škode lahko odstranite, jih morate v vsakem primeru pred odstranjevanjem razstaviti.

- Prenehanje delovanja aparata.
- Če je mogoče: Svetilke razstavite brez povzročanja škode.

## 11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



Aparat vsebuje še dragocene materiale, zato jih odstranjujte v ločene komunalne odpadke.



Baterije zavrzite ločeno od rabljenega aparata. Baterije lahko brezplačno vrnete v trgovini ali na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov.

Svetilke

Razstavljeni svetilki lahko zavrzete na ustreznih zbirnih mestih.

Za Nemčijo:

Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavrzete v zabojnike razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini, večji od 400 m<sup>2</sup>, bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajni.



### OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom topote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.
- ▶ Upoštevajte nasvete za transport naprave. (glejte 4.3 Transportiranje aparata)
- ▶ Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- ▶ Baterije, svetilke in aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi podatki.

## 12 Dodatne informacije

Dodatne informacije o garančijskih pogojih najdete v priloženi servisni knjižici ali na naslovu <https://home.liebherr.com>.

## Dodatne informacije

---

V primeru motenj aparata obvestite:

Identifikacijska številka modela/  
inventarna številka:

## Kratka navodila za vsakodnevno uporabo

### Informacije glede uporabe teh kratkih navodil:

- Ta kratka navodila ne nadomeščajo celotnih navodil za uporabo in ne nadomeščajo izobraževanja, povezanega z napravo.
- Ta kratka navodila so v pomoč pri vsakodnevni uporabi naprave in ravnanju z njo.
- Preberite celotna navodila za uporabo in varnostne napotke v njih.

Ta kratka navodila veljajo za: SRFvg 35../40../55..



Celotna navodila lahko odprete s pomočjo kode QR:



min. 5,0 °C  
max. 17,3 °C  
Recording: 65 h

Fridge

Fig. 179

### Ponastavitev snemanja temperature




Fig. 180

### Predvidena uporaba

Ta laboratorijski hladilnik je namenjen za profesionalno skladiščenje izdelkov pri temperaturah med 3 °C in 16 °C.

### Predvidljiva napačna uporaba

Naprave ne uporabljajte za te namene:

- Shranjevanje in hlajenje:
  - kemično nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi
  - krvi, plazme ali drugih telesnih tekočin za namene infuzije, uporabe ali dodajanja v človeško telo
- Uporaba v eksplozionsko ogroženih območjih
- Uporaba na prostem ali v vlažnih območjih in območjih, izpostavljenih vodnim curkom

### Pri shranjevanju upoštevajte:

- Podstavke namestite glede na zahtevano višino.
- Upoštevajte največjo napolnjenost naprave.
- Kose doseže temperaturo skladiščenja, napolnite napravo (upoštevanje hladilne verige).
- Poskrbite, da prezračevalna reža ventilatorja krožnega zraka v notranjosti ni zakrita.
- Ohlajena živila se ne smejo dotikati uparjevalnika na zadnji steni.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Ohlajena živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.

### Prikaz stanja



Fig. 178 Prikaz stanja s trenutno temperaturo

### Prikaz snemanja temperature

Beleženje temperature prikaže trajanje beleženja in minimalno ter maksimalno temperaturo, izmerjeni v tem času.

### Odklepanje naprave



Fig. 181

- Vstavite ključ. Fig. 181 (1)
- Ključ obrnite v smeri urnih kazalcev za 90°. Fig. 181 (2)
- ▷ Naprava je odklenjena.

### Zaklepanje aparata




Fig. 182

- Vstavite ključ. Fig. 182 (1)
- Ključ obrnite v smeri proti urnim kazalcem za 90°. Fig. 182 (2)
- ▷ Naprava je zaklenjena.

### Čiščenje naprave

- Izpraznjite napravo.
- Izvlecite električni vtič.
- Upoštevajte napotke iz navodil za uporabo.
- Po čiščenju morate napravo in opremo osušiti do konca.
- Priključite aparat.
- Vklopite napravo.
- Ko se doseže temperaturo skladiščenja, napolnite napravo.

# Kratka navodila za vsakodnevno uporabo

---



## Kaj storiti v primeru motenj?

V primeru motenj se na zaslonu naprave prikaže sporočilo.  
Sporočila imajo različne pomene:

Barva simbola na zaslonu	Pomen	Pomoč
<b>BELA s črnim prečnikom</b>	<b>Opomnik</b> Opominja na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako odpravite sporočilo.	O tem preberite navodila za uporabo in izvedite korake za pomoč.
<b>BELA</b>	<b>Opozorilo</b> Se pojavi ob motnjah delovanja. Preprostejše motnje delovanja lahko odpravite tudi sami.	O tem preberite navodila za uporabo in izvedite korake za pomoč.
Če motnje ne morete odpraviti sami, stopite v stik s pristojnim sodelavcem ali z najbližjim centrom za pomoč strankam.		

Odtrgajte stran





[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**SL** Hladilnik  
ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO

Datum izdaje: 20240910

**Indeks št. artiklov: 7080662-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH  
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1  
A-9900 Lienz  
Österreich

