

## **Ausschreibungstext SFUsg 1001 001 20:**

### **A) Konstruktive Vorgaben:**

- A1) Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank mit statischer Kühlung und Isoliertür zur Lagerung temperatursensibler Stoffe
- A2) Bruttoinhalt: ca. 100 Liter  $\pm 10\%$
- A3) Ablageflächen: 3 Schubladen
- A4) Beladung je Ablagefläche:  $\geq 20\text{kg}$  (maximale Durchbiegung  $< 5\text{mm}$  bei voller Beladung)
- A5) Höhe 0,82 – 0,88m
- A6) Breite  $\leq 0,59\text{m}$
- A7) Tiefe  $\leq 0,59\text{m}$  (ohne Griff);
- A8) Außengehäuse korrosionsgeschützt, z.B. pulverbeschichtetes Stahlblech
- A9) Gerätegewicht:  $\leq 50\text{ kg}$
- A10) Mindestens 4 Standfüße zur Waagrecht-Justierung
- A11) Fühlerdurchführung zur nachträglichen Einbringung von externen Sensoren, Durchmesser  $\geq 10\text{mm}$
- A12) Manuelle Abtauung, kein sichtbarer Verdampfer (Verdampferplatten) im Innenraum
- A13) Zugriffsschutz: mechanisches Schloss, integriert, inklusive 2 Schlüssel
- A14) Türanschlag ohne zusätzliche Komponenten vor Ort wechselbar
- A15) Tür-Selbstschließung bei Öffnungswinkel  $\leq 60^\circ$ , Maximaler Türöffnungswinkel  $\leq 95^\circ$
- A16) Türdichtung für einfachen Austausch ohne Werkzeug wechselbar ausgeführt
- A17) Türöffnungsunterstützung, z.B. durch Hebelgriff zur einfacheren, vibrationsreduzierteren Türöffnung, antimikrobiell
- A18) Innenraum einfach zu reinigen und beständig gegenüber üblichen Desinfektionsmitteln (z.B. Kunststoff Polystyrol)
- A19) Gerät für H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Raum-Dekontamination innen/außen beständig (Konzentration max. 250ppm bei max. +30°C/55%rH)
- A20) -
- A21) Elektromagnetische Verträglichkeit nach IEC 61326-1 zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs
- A22) Sicherheitstechnisch geprüft nach IEC 61010-1, IEC 61010-2-011 zur Gewährleistung der Anwendersicherheit

### **B) Technische Anforderungen Kältesystem:**

- B1) Elektrischer Anschluss: 230V/50Hz 1N~
- B2) Netz-Zuleitung:  $\geq 3,00\text{m}$ , Schutzkontaktstecker Plug&Play
- B3) Einstellbereich:  $-9^\circ\text{C}$  bis  $-30^\circ\text{C}$
- B4) Umgebungstemperatur:  $+10^\circ\text{C}$  bis  $+30^\circ\text{C}/55\%rH$ , keine ablaufende Kondensation am Außengehäuse
- B5) Bei Verwendung von Kompressor-Kühltechnik: Umweltfreundliche Kältemittel mit Kohlenwasserstoff
- B6) Geräusch-Schallleistung:  $\leq 40\text{ dB(A)}$  nach EU-Richtlinie 1060/2010
- B7) Wärmeabgabe-Medium: Luftkühlung; frontseitige Be-/Entlüftung
- B8) Wärmeabgabe:  $\leq 100\text{ kJ/h}$  bei  $-20^\circ\text{C}$  Lagertemperatur und  $+25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur
- B9) Energieverbrauch:  $\leq 0,4\text{ kWh}/24\text{h}$  bei  $-20^\circ\text{C}$  Lagertemperatur und  $+25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur
- B10) Erwärmungszeit bei Stromausfall ohne Beladung:  $\geq 40$  Minuten von  $-20^\circ\text{C}$  auf  $-15^\circ\text{C}$  bei  $+25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur
- B11) Abkühlzeit ohne Beladung:  $\leq 100$  Minuten von  $+25^\circ\text{C}$  auf  $-20^\circ\text{C}$  bei  $+25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur
- B12) Temperaturstabilität:  $\leq \pm 5^\circ\text{C}$  Abweichung der Temperaturwerte mit Einstellung  $-20^\circ\text{C}$  bei  $+25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur, 9 Mess-Sensoren nach EN60068-3-5 oder DIN12880, ohne Beladung für 24 Stunden, inklusive Abtauungen
- B13) Temperatur-Wiederherstellungszeit nach 1 Minute Türöffnung  $\leq 20$  Minuten bei leerem Gerät, Einstellung  $-20^\circ\text{C}$  und  $+25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur, Türöffnung erfolgt im schlechtesten Fall (z.B. am Ende der Kompressor-Laufzeit), Zeit von Türschließung bis die mittlere Temperatur der 9 Mess-Sensoren wieder die wärmste Temperatur vor Türöffnung erreicht.

### **C) Technische Anforderungen Temperaturregelung:**

- C1) Regler: Elektronischer Regler mit optischer und akustischer Alarm-Meldung, Einstellungen durch Passwortschutz manipulationssicher, Bedienung ohne Türöffnung von der Gerätevorderseite aus.
- C2) Temperatur-Alarm: optisch und akustisch, individuell einstellbar (Grenzwerte, Alarmverzögerungszeit und Wiederholung des akustischen Alarms nach Quittierung, sofern ein Alarm noch ansteht)
- C3) Tür-Alarm: optisch und akustisch, individuell einstellbar (Alarmverzögerungszeit)
- C4) Netzausfall-Information: Alarm-Meldung nach Netzzurückkehr bei überschrittener Lagertemperatur mit Angabe zur maximal aufgetretenen Temperatur
- C5) Kalibrationsmöglichkeit: die Innenraumtemperatur muss durch eine Offset-Verstellung anpassbar sein
- C6) Integrierte Aufzeichnung der minimal und maximal aufgetretenen Innenraumtemperatur mit mindestens 30 Tage Aufzeichnungsintervall, Aufzeichnungsintervall rücksetzbar.
- C7) Potentialfreier Alarmkontakt: Anschluss  $\leq 8,0\text{A}$  bei max. 30V DC, Alarmweiterleitung von zumindest Temperaturalarm, Türalarm, Netzausfallalarm z.B. an eine Gebäude-Leit-Technik. Der Alarmkontakt muss durch eine Alarm-Simulation geprüft werden können. Der Alarmstatus am Alarmkontakt soll bis zum Ende der Alarmsituation aufrechterhalten werden können.
- C8) Geräte vorbereitet für LAN/WLAN Vernetzung, Möglichkeit der Einbindung in externe Systeme mittels API.
- C9) Intuitive Menüführung, z.B. durch Symbole mit Textunterstützung

#### **D) Optionales Gerätezubehör**

- D1) Codierte Schlösser mit mindestens 5 verschieden codierten Schlüsseln zur Vergabe von Zutrittsrechten
- D2) Gehäuseabdeckung für sichtbare Seitenwände oder sichtbare Gerätedecke
- D3) Kippsicherung für freistehende Aufstellung
- D4) Vernetzungsmodul LAN/WLAN zur Einbindung der Geräte in lokale Monitoringsysteme mittels lokaler API
- D5) Vernetzungsmodul LAN/WLAN inkl. cloudbasierter Temperaturdokumentation mit Gerätemonitoring

#### **E) Qualitative und organisatorische Anforderungen**

- E1) Der Hersteller fertigt qualitativ nach ISO 9001 Vorgaben (akkreditiertes Zertifikat)
- E2) Der Hersteller fertigt umweltbewusst nach ISO 14001 Vorgaben (akkreditiertes Zertifikat)
- E3) Der Hersteller fertigt energiebewusst nach ISO 50001 Vorgaben (akkreditiertes Zertifikat)
- E4) Der Hersteller besitzt ein Service- und Ersatzteilmanagement mit 15 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit
- E5) Lieferung frei Bordsteinkante inkl. Transportversicherung
- E6) Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Transportversicherung und Auspacken
- E7) Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Transportversicherung, Auspacken und Altgeräte-Entsorgung
- E8) Garantie 2 Jahre
- E9) Garantie 2+1 Jahr
- E10) Garantie 2+3 Jahre
- E11) IQ – Installationsqualifizierung
- E12) OQ – Funktionsqualifizierung
- E13) Training/Einweisung an das Gerät
- E14) Wartungsdienstleistung gemäß Herstellerangaben
- E15) Reparatur innerhalb xx Stunden/Tage
- E16) Ersatzteillieferung innerhalb xx Stunden/Tage
- E17) Sämtliche kältetechnische sowie elektrische Bauteile müssen im Reparaturfall tauschbar sein
- E18) Unabhängige Bewertung der Nachhaltigkeitsbemühungen (z.B. EcoVadis Bewertung)

#### **F) Dokumentationen**

- F1) Bedienungsanleitung in der jeweiligen Landes-Sprache
- F2) Kurzanleitung mit maximal 2 Seiten zum Verbleib am Gerät (QR-Code zur Hauptanleitung, Hinweise zur Bedienung)
- F3) Qualitäts-Prüfprotokoll Produktion (Sicherheitstechnische Prüfung, Temperatur-Messprotokoll mit mind. 1 Messpunkt)
- F4) Konformitätserklärung
- F5) Ersatzteil-Liste
- F6) Service-Anleitung
- F7) 3D Modell im Format .dwg, .dxf, oder .stp.
- F8) Schnittstellenbeschreibung für lokale API
- F9) IQ/OQ Dokumentationsmappe
- F10) Referenzmessung nach IEC 60068-3, DIN 12880 oder gleichwertige Messmethodik
- F11) Gültiges ISO 9001 Zertifikat
- F12) Gültiges ISO 14001 Zertifikat
- F13) Gültiges ISO 50001 Zertifikat